

南方电网供应链（贵州）有限公司物  
资类 2026 年第二批区域仓消防器材  
零星采购  
技术规范书

南方电网供应链（贵州）有限公司



南方电网供应链（贵州）有限公司物资类 2026 年第二批区域仓消防器材零星采购技术规范书

1. 采购清单及核心参数

| 序号 | 物资名称      | 关键技术参数及验收标准                                                                                              |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 微型消防站柜体   | 材质：冷轧钢板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，表面静电喷塑处理。<br>尺寸：需满足内部所有器材合理摆放，带透明观察窗及“微型消防站”标识。<br>验收：柜体无变形，门锁开合顺畅，标识清晰。 |
| 2  | 02款消防服    | 标准：符合 GA 10-2014《消防员灭火防护服》标准。<br>配置：含上衣、裤子、反光带（黄银相间），阻燃性能达标。<br>验收：检查吊牌及检验报告，反光带无脱落，缝线整齐。                |
| 3  | 消防一次性防毒面具 | 类型：过滤式消防自救呼吸器。<br>标准：符合 GB 21976.7-2012 标准，防护时间 $\geq 30$ 分钟。<br>验收：独立真空包装，包装无破损，有 3C 认证标志。              |
| 4  | 消防斧头      | 材质：高碳钢，刀口锋利，柄部防滑绝缘处理。<br>验收：斧头与手柄连接牢固，无松动，带保护套。                                                          |
| 5  | 消防扳手      | 类型：多功能消防扳手（含消火栓钥匙功能）。<br>材质：合金钢，表面镀锌或发黑处理。<br>验收：尺寸匹配常见消火栓接口，无锈蚀。                                        |
| 6  | 逃生绳       | 规格：直径 $\geq 9.5\text{mm}$ ，长度 $\geq 30$ 米（或按柜体配置标准）。<br>材质：高强涤纶或锦纶，带安全带及挂钩。<br>验收：绳体无断股、霉变，拉力测试报告齐全。     |
| 7  | 强光手电      | 性能：防爆型，亮度 $\geq 300$ 流明，续航 $\geq 4$ 小时。<br>验收：开关灵敏，含充电器及电池，照射光斑均匀。                                       |
| 8  | 消防腰斧      | 材质：优质合金钢，带绝缘柄套。<br>验收：斧刃锋利，绝缘层无破损，配专用腰挂套。                                                                |
| 9  | 02款消防头盔   | 标准：符合 GA 44-2015《消防头盔》标准。<br>配置：带面罩、披肩，内置缓冲衬垫。<br>验收：壳体无裂纹，帽衬调节灵活，有 3C 认证。                               |

|    |       |                                                                                                    |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 消防破拆钳 | 类型：多功能破拆钳。<br>材质：铬钒钢，硬度高。<br>验收：钳口咬合紧密，手柄绝缘套完好。                                                    |
| 11 | 消防水带  | 规格：DN65，长度 20 米或 25 米（需确认接口类型）。<br>标准：符合 GB 6246 标准，工作压力 $\geq 1.0$ MPa。<br>验收：带快速接头，水带无老化裂纹，卷盘整齐。 |

## 2. 通用技术要求

生产日期要求：所有产品的生产日期须为 2026 年 6 月 1 日之后（含当日）。

认证要求：所有列入国家强制性认证目录的产品（如消防服、头盔、呼吸器等）必须提供有效的 3C 认证证书及型式检验报告。

标识要求：每件产品必须有清晰的中文铭牌，标明产品名称、型号、执行标准、生产日期、厂家名称及联系方式。

包装要求：采用防潮、防震包装，随货提供装箱单及合格证。

## 3. 售后及质保

质保期：整体质保 1 年，易耗品（如面具）按产品说明书执行。

响应：发现质量问题（如非人为损坏的开裂、脱落等），供应商需在 24 小时内响应并免费更换。

请供应商在响应或供货时，严格响应上述技术参数，确保物资符合微型消防站建设标准。