



* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B *

安装 单位 名称	序 号	电缆编号	电缆型号 芯数截面 (mm ²)	备用 芯数	电压 kV	长度 (m)	电缆去向		备注
							起点	终点	
380V 站用 电屏	1	1DS1-01	ZRA-VV22-3×240+1×120	0	0.6/1	71	所用电屏#1号屏	发电车开关箱WJX电源1	
	2	1DS1-02a	ZRA-VV22-3×95+1×50	0	0.6/2	52	所用电屏#1号屏	主变检修电源箱JX1	
	3	1DS1-02b	ZRA-VV22-3×95+1×50	0	0.6/3	39	主变检修电源箱JX1	主变检修电源箱JX2	
	4	1DS1-02c	ZRA-VV22-3×95+1×50	0	0.6/4	39	主变检修电源箱JX2	主变检修电源箱JX3	
	5	1DS1-03a	ZRA-VV22-4×16	0	0.6/1	53	所用电屏#1号屏	电动单梁桥式起重机	
	6	1DS1-03b	ZRA-VV22-4×16	0	0.6/1	45	电动单梁桥式起重机	电动葫芦	
	7	1DS1-04	ZRA-VV22-4×10	0	0.6/1	60	所用电屏#1号屏	集水坑#1电源	
	8	1DS1-07a	ZRA-VV22-3×50+1×25	0	0.6/1	38	所用电屏#1号屏	水泵房检修电源箱JX4	
	9	1DS1-07b	ZRA-VV22-3×25+1×16	0	0.6/1	38	电缆夹层电源箱JX4	电缆夹层检修电源箱JX5	
	10	1DS1-07c	ZRA-VV22-3×25+1×16	0	0.6/1	52	电缆夹层检修电源箱JX5	电缆夹层检修电源箱JX6	
	11	1DS1-08a	ZRA-VV22-3×50+1×25	0	0.6/1	48	所用电屏#1号屏	GIS室检修电源箱JX7	
	12	1DS1-08b	ZRA-VV22-3×25+1×16	0	0.6/1	50	GIS室检修电源箱JX7	GIS室检修电源箱JX8	
	13	1DS1-09a	ZRA-VV22-3×50+1×25	0	0.6/1	40	所用电屏#1号屏	10kV室检修电源箱JX9	
	14	1DS1-09b	ZRA-VV22-3×25+1×16	0	0.6/1	55	10kV室检修电源箱JX9	10kV室检修电源箱JX10	
	15	1DS1-10	ZRA-VV22-3×50+1×25	0	0.6/1	62	所用电屏#1号屏	#1主变风机室风机控制箱 FX10	
	16	1DS1-11	ZRA-VV22-4×10	0	0.6/1	27	所用电屏#1号屏	工作照明电源箱ZX1	
	17	1DS1-12	ZRA-VV22-4×10	0	0.6/1	27	所用电屏#1号屏	工作照明电源箱ZX2	
	18	1DS1-13a	ZRA-VV22-4×10	0	0.6/1	47	所用电屏#1号屏	接地变室风机控制箱 FX4	
	19	1DS1-13b	ZRA-VV22-4×10	0	0.6/1	11	接地变室风机控制箱 FX4	10kV室风机控制箱 FX3	
	20	1DS1-14a	ZRA-VV22-4×10	0	0.6/1	32	所用电屏#1号屏	电缆夹层风机控制箱 FX1	
	21	1DS1-14b	ZRA-VV22-4×10	0	0.6/1	15	电缆夹层风机控制箱 FX1	电缆夹层风机控制箱 FX2	
	22	1DS1-15a	ZRA-VV22-4×10	0	0.6/1	55	所用电屏#1号屏	GIS室风机控制箱 FX5	
	23	1DS1-15b	ZRA-VV22-4×10	0	0.6/1	12	GIS室风机控制箱 FX5	GIS室风机控制箱 FX6	
	24	1DS1-16	ZRA-VV22-3×50+1×25	0	0.6/1	18	所用电屏#1号屏	变频多联机1配电箱KX1	
	25	1DS1-17	ZRA-VV22-3×50+1×25	0	0.6/1	22	所用电屏#1号屏	变频多联机1配电箱KX2	
	26	2DS1-01a	BBTRZ-1 3×120+1×70	0	0.6/1	35	所用电屏#2号屏	#1消防水泵控制箱	
	27	2DS1-01b	BBTRZ-1 3×120+1×70	0	0.6/1	15	#1消防水泵控制箱	消防水泵	
	28	2DS1-01c	BBTRZ-1 4×10	0	0.6/1	15	#1消防水泵控制箱	稳压泵	
	29	2DS1-15a	ZRA-VV22-4×16	0	0.6/1	52	所用电屏#2号屏	主变室监测电源箱JC1	
	30	2DS1-15b	ZRA-VV22-4×10	0	0.6/1	46	主变室监测电源箱JC1	GIS室监测电源箱JC2	
	31	2DS1-15c	ZRA-VV22-4×10	0	0.6/1	18	GIS室监测电源箱JC2	10kV室监测电源箱JC3	
	32	2DS1-20	ZAN-VV22-1 4×10	0	0.6/1	65	所用电屏#2号屏	消防配电箱XX1#1电源	

380V 站用 电屏	33	5DS1-05	ZAN-VV22-1 4×10	0	0.6/1	65	所用电屏#5号屏	消防配电箱XX1#2电源	
	34	5DS1-23a	BBTRZ-1 3×120+1×70	0	0.6/1	35	所用电屏#5号屏	#2消防水泵控制箱	
	35	5DS1-23b	BBTRZ-1 3×120+1×70	0	0.6/1	15	#1消防水泵控制箱	消防水泵	
	36	5DS1-23c	BBTRZ-1 4×10	0	0.6/1	15	#1消防水泵控制箱	稳压泵	
	37	6DS1-01	ZRA-VV22-3×50+1×25	0	0.6/1	52	所用电屏#6号屏	#2主变风机室风机控制箱 FX11	
	38	6DS1-02	ZRA-VV22-3×50+1×25	0	0.6/1	66	所用电屏#6号屏	#3主变风机室风机控制箱 FX12	
	39	6DS1-03	ZRA-VV22-3×50+1×25	0	0.6/1	25	所用电屏#6号屏	变频多联机4配电箱KX4	
	40	6DS1-04	ZRA-VV22-3×50+1×25	0	0.6/1	38	所用电屏#6号屏	变频多联机3配电箱KX3	
	41	6DS1-05	ZRA-VV22-4×10	0	0.6/1	18	所用电屏#6号屏	工作照明电源箱ZX3	
	42	6DS1-06	ZRA-VV22-4×10	0	0.6/1	37	所用电屏#6号屏	工作照明电源箱ZX4	
	43	6DS1-07a	ZRA-VV22-4×10	0	0.6/1	24	所用电屏#6号屏	电容器室风机控制箱 FX8	
	44	6DS1-07b	ZRA-VV22-4×10	0	0.6/1	38	电容器室风机控制箱 FX8	电容器室风机控制箱 FX9	
	45	6DS1-08a	ZRA-VV22-4×10	0	0.6/1	28	所用电屏#6号屏	蓄电池室风机控制箱 FX13	
	46	6DS1-08b	ZRA-VV22-4×10	0	0.6/1	15	蓄电池室风机控制箱 FX13	通信蓄电池室风机控制箱 FX14	
	47	6DS1-08c	ZRA-VV22-4×10	0	0.6/1	20	通信蓄电池室风机控制箱 FX14	继电器室风机控制箱 FX15	
	48	6DS1-09	ZRA-VV22-4×10	0	0.6/1	18	所用电屏#6号屏	380室风机控制箱 FX7	
	49	6DS1-10	ZRA-VV22-3×50+1×25	0	0.6/1	18	所用电屏#6号屏	380V室检修电源箱JX11	
	50	6DS1-11a	ZRA-VV22-3×50+1×25	0	0.6/1	43	所用电屏#6号屏	继电器室检修电源箱JX12	
	51	6DS1-11b	ZRA-VV22-3×25+1×16	1	0.6/2	45	继电器室检修电源箱JX12	继电器室检修电源箱JX13	
	52	6DS1-17	ZAN-VV22-1 4×16	0	0.6/1	30	所用电屏#6号屏	事故照明箱SX1	
	53	6DS1-18	ZRA-VV22-4×10	0	0.6/1	62	所用电屏#6号屏	集水坑#2电源	
	54	6DS1-19	ZRA-VV22-3×240+1×120	0	0.6/1	69	所用电屏#6号屏	发电车开关箱WJX电源1	
	55		ZRA-YJV-1-3×35+1×16	0	0.6/1	60	变频多联机1配电箱KX1	室外机SWJ-RF-1	
	56		ZRA-YJV-1-3×35+1×16	0	0.6/1	50	变频多联机3配电箱KX3	室外机SWJ-RF-5	
	57		ZRA-YJV-1-3×35+1×16	0	0.6/1	49	变频多联机3配电箱KX3	室外机SWJ-RF-6	
	58		ZRA-YJV-1-3×35+1×16	0	0.6/1	44	变频多联机2配电箱KX2	室外机SWJ-RF-4	
	59		ZRA-YJV-1-3×35+1×16	0	0.6/1	42	变频多联机2配电箱KX4	室外机SWJ-RF-2	
	60		ZRA-VV22-4×10			92	#1主变风机室风机控制箱 FX10	#1主变室风机1	
	61		ZRA-VV22-4×10			95	#1主变风机室风机控制箱 FX10	#1主变室风机2	
	62		ZRA-VV22-4×10			100	#2主变风机室风机控制箱 FX11	#2主变室风机1	
	63		ZRA-VV22-4×10			102	#2主变风机室风机控制箱 FX11	#2主变室风机2	
	64		ZRA-VV22-4×10			126	#3主变风机室风机控制箱 FX12	#3主变室风机1	
	65		ZRA-VV22-4×10			130	#3主变风机室风机控制箱 FX12	#3主变室风机2	

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:深圳供电规划设计院有限公司
业务范围:电力行业(送电、变电)工程设计、
总承包、项目管理、新能源发电
资质证书编号:A144001933
有效期:至2028年12月22日

SPPD 深圳供电规划设计院有限公司				110kV章阁一(自强)变电站		工程	施工图	设计 阶段
批 准	陈阳	校 核	孙小	电 缆 清 册 表				
审 核		设 计	赵永					
审 核	张永	制 图						
日 期	2026.02	比 例	1:100	图 号	B7091S-D0105-33			